

| | | | | |
|---|---|--------------------|---|-------------------|
|  | PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA EN LA EPS | Código: FIA-010-01 |  Escuela Politécnica Superior - Huesca Universidad Zaragoza | |
| | | | | Fecha: 08/05/2024 |
| | Anexo II. Formato de Indicadores | | | Página: 1 de 1 |
| | | | | Revisión: 4 |

| | |
|---------------------------|---|
| Indicador | Número de situaciones de emergencia dadas en la EPS |
| Fórmula | Contabilizar |
| Periodo de cálculo | Curso académico |
| Sistema de seguimiento | Contabilizar / Evolución |
| Formato | Hoja Excel integrada en libro indicadores del Procedimiento PRA-010 |
| Responsable del indicador | Jefe/a de Emergencias |
| Fuente de datos | Comunicación de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales |

| Curso académico | Fecha | Incidencia | Observaciones | Fecha de cumplimentación |
|-----------------|------------|--|--|--------------------------|
| 2022/2023 | 20/10/2022 | Simulacro de incendio en Edificio Tozal de Guara | Simulacro realizado con fuego real en entrada Laboratorio 8. Se apaga por personal (Jefe Intervencion y EPI). El Edificio Tozal de Guara se evacua en 4 minutos. Se detectan errores en puertas cortafuegos que no se cierran automaticamente y en emplazamiento de altura de algún extintor. | 6-feb.-24 |
| | 13/04/2023 | Simulacro de incendio en Edificios Gratal y Loreto | Edificio Gratal desalojado en 2 minutos. Edificio Loreto desalojado en 2 minutos. Se recuerda altura de extintores y señalización de hidrantes | |
| 2023/2024 | 26/09/2023 | Simulacro de incendio en Edificio Tozal de Guara | Edificio Guara evacuado en 3 minutos. Sin incidentes de relevancia. Se recuerda altura de extintores y se anotan fallos en las puertas cortafuegos. | 6-feb.-24 |
| | 15/12/2023 | Simulacro de incendio en Edificio Gratal en conjunto con IES Piramide. Simulacro Edificio Pusilibro. | Se realiza simulacro en Edificio Gratal y Loreto que se desaloja en 1 minuto. Se realiza simulacro en Edificio Pusilibro que se desaloja en 8 minutos (hasta que accede personal conserjeria). Sin incidentes de relevancia. Se recomienda recordar a profesorado y alumnos pautas de evacuación. Señalización de hidrantes. | |
| 2024/2025 | 11/02/2025 | Simulacro de incendio en Edificio Loreto en conjunto con IES Pirámide | Simulacro de incendio en Edificio Loreto. Se desalojan Edificio Loreto y Gratal en 3 minutos. No funciona la detección de Loreto al ser detector de temperatura y no de humo. | 5-jun.-25 |
| | 25/02/2025 | Simulacro de incendio en Edificio Guara. Simulacro de incendio en Edificio Pusilibro | Simulacro de incendio en Edificio Guara en 2ª Planta Oeste Zona Biblioteca. Se desaloja el Edificio Guara en 5 minutos. No se quedan bloqueados automáticamente los ascensores y hay fallos en puertas cortafuegos. Simulacro de incendio en Edificio Pusilibro. No hay llave de central de incendios. | 5-jun.-25 |